

Plassering tilknytningsskap

Tilknytning av nye boliger til strømnettet skjer etter normen NEK 399. Det er viktig at krav blir fulgt i planleggingen av tilknytning.

Normen NEK399 gjelder for nye bygninger, men anbefales også brukt ved større ombygginger. Normen krever at felles tilknytningspunkt skal stå utendørs, og et sted som er tilgjengelig til enhver tid (Gjelder metode A).

Enida har laget en skisse som viser hvor tilknytningsskap kan plasseres ved bolig. Hovedpoenget med skissen er å sikre at Enida har uhindret tilgang til strømmåler som står i tilknytningsskap.

Presisering fra Enida: Enida ønsker at akseptabel plassering av tilknytningsskap skal være definert ovenfor installatører og utbyggere før utbygningen finner sted. Enida er ikke villig til å inngå særavtaler når det gjelder plassering av tilknytningsskapet.

Anbefalt plasseringer av tilknytningsskap metode A.

Dette beskriver plasseringer der Enida mener det oppnås likeverdig tilgang iht. NEK 399. Tilknytningsskapet skal plasseres utvendig.

- I grønt skraverte områder anses det at likeverdig tilgang oppnås.
- I de umerkede områdene eller i de tilfellene der plassering blir en annen enn inntil/innfelt i husvegg, krever dette skriftlig avtale med nettselskapet (presisert i NEK 399).
- I rødt skraverte områder kan ikke tilknytningsskapet plasseres.
- Kabelføring fram til tilknytningsskap, må **ikke** legges under noen form for bygg eller bygningsdeler.

